

по адресу _____, номер телефона с которого передано сообщение _____, свою фамилию;

сообщить о пожаре директору предприятия;

оповестить персонал предприятия о пожаре;

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению материальных ценностей;

Директор предприятия, прибывший к месту пожара до прибытия подраздела пожарной охраны, обязан:

продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;

сообщить о пожаре вышестоящему руководству;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

отключить электроэнергию;

прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщить подразделениям пожарной охраны сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По каждому происшедшему пожару директор предприятия обязан выяснить обстоятельства и причины, вследствие чего произошел пожар, осуществить необходимые организационно-технические мероприятия, направленные на недопущение пожара в дальнейшем.

10. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ПРИВЕДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОЧЕГО ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Осмотр помещений телемастерской, оздоровительного комплекса, главной студии ТВ, буфета, радиостудии складских помещений участка ППР и приведение их к пожаробезопасному состоянию возлагается на ответственных за пожарную безопасность указанных помещений, назначенных приказом директора предприятия.

При осмотре проверяется:

сгораемый мусор, упаковочные материалы удалены из помещений в специальный контейнер;

электросеть отключена;

установка автоматической пожарной сигнализации в рабочем режиме;

эвакуационные выходы и проходы не загромождены;

на батареях центрального отопления отсутствуют посторонние предметы;

средства пожаротушения в наличии, в рабочем исправном состоянии;

окна и двери в закрытом состоянии;

отсутствуют признаки пожара (например - запах гари).

Результаты осмотра ответственные лица за противопожарное состояние записывают в специальный журнал (произвольной формы, по согласованию с работниками пожарной охраны). Журнал сдается на вахту.